

山LP協第142号
平成31年1月9日

LPガス製造事業所の長 様

(一社) 山口県LPガス協会
会 長 服部 典之 (印略)

平成30年高圧ガス事故の発生状況及び事故の未然防止について (通知)

平素から、当協会の運営に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、このことについて、山口県総務部長から別添のとおり通知がありました。

液化石油ガス保安規則関係事故3件のうち、LPガス製造事業所の事故は2件で、ローリー受け入れ時の誤操作に伴うLPガスの漏洩・被液により、重傷者が発生しており、この通知によると、危険な物質・設備を扱っているという認識の不足も一因とされています。

貴事業所におかれては、今一度、基本に立ち返り、適切な設備管理・保安教育等の実施により、事故の未然防止に努めていただきますようお願いいたします。

一般社団法人山口県LPガス協会事務局

TEL.083-925-6361/FAX.083-923-8366

e-mail: yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp