

平成 29 年度宇部小野田支部 L P ガス充填所等防災訓練

1 日 時 平成29年11月17日（金）10:00～11:00

2 場 所 宇部市大字妻崎開作 1849-8

ヤマサングス（株）宇部ターミナル

3 主 催 宇部小野田支部

4 訓練次第

（1）開会挨拶 ヤマサングス（株）若木常務取締役

（2）防災訓練

①訓練内容

緊急地震速報が発表され、南海トラフを震源とする震度6弱の地震が発生した。充てん所では停電し、容器が倒れるなどの被害の他、配管の一部からLPガスが漏洩したとの想定のもと、充てん所関係者が応急処置訓練を行う。

②参加者 ヤマサングス（株）の社員 10 名程度

（3）講 評 山口県LPガス協会（吉賀）

（訓練の様子）

地震発生



No.1 貯槽下漏洩箇所の応急処置



散水装置の作動確認



LPガス自家発電機の稼働



充填作業の再開



訓練に参加された皆様には、
大変おつかれ様でした。