

お知らせ

平成 26 年 2 月 10 日

会 員 各 位

(一社)山口県LPガス協会

フォークリフト用高圧ガス容器の未回収容器の流出に関する周知について

平成 26 年 2 月 4 日付け平 25 防災危機第 1412 号 山口県総務部防災危機管理課長名による周知依頼がありました。この内容は、長野県の容器検査所において、耐圧試験を実施せず合格させていたフォークリフト用高圧ガス容器について、未だに回収できていない下記 1 の 27 本の容器を発見された場合には、下記 2 の事業者へ直接連絡していただくことへの要請です。

記

1 未回収容器の容器番号

HNJ-4744,

VFJ-27232. -29512. -32131. -32289. -32872. -34016. -34156. -38836. -40232. -55139

-55705

VFK-52114.-59834.-70885.-86505

VFW-8279.-11167.-15783,

VFX-6064.-7822.-12858.-12862.-14053.-14097.-14153.-14770

2 連絡先

日通商事株式会社 LPガス部 お客様ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-86-2226

このことについては、平成 26 年 1 月 28 日付け長野県商工労働部ものづくり振興課長から各都道府県高圧ガス担当課長への周知依頼によるものです。

その内容は、容器検査所の登録企業である日通商事株式会社より、過去5年間の「フォークリフト用高圧ガス容器」の容器再検査において、耐圧試験を実施せず合格させていた旨の報告があり現在、未検査の疑いのある容器の回収が進められているものです。

しかしながら、未検査の疑いのある容器 4, 266 本のうち、未だに回収できていない容器 27 本があることから、これらの容器の早期回収の周知について依頼があったところです。